魏武路（合淮路—金梅路）工程施工
1-2 标段招标文件补疑 1
项目标段编号：2026BFFGZ51517-1、-2

一、投标人疑问回复：

1、施工组织设计暗标编制要求中，未明确是否可以采用彩色图表，请予以明确。

回复：按招标文件“施工组织设计”编制要求及招标文件“暗标”评审要求执行。投标人“施工组织设计”不得体现任何明示或暗示投标人相关信息的内容或标记，相关风险投标人自行考虑。

2、请明确桥梁伸缩缝有无抗滑性能要求。

回复：本项目桥梁伸缩缝表面需采用交叉防滑槽处理，处理后表面抗滑性能 BPN 值采用摆式仪测量，最小值不得低于 50。清单不单独列项，相关费用包含在综合报价中，标后不予调整，投标人根据图纸结合现场踏勘情况，在投标报价时综合考虑报价。

3.本项目关于农民工工资是否有其他约定？

回复：本项目合同中关于农民工工资的约定如下：17.3.5 农民工工资管理 (1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：　　，账号：　　。支付工程款时其中 12%汇入农民工工资专户，具体以资金托管协议为准。

二、招标文件澄清：

1、本项目《工程量清单计量规则》详见本补疑附件，请投标人及时下载查看。

2、217 排水工程、607 交安和路灯照明、609 电力排管工程清单计量规则详见清单子目名称并结合工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解报价。

注:此补疑视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。

招标人名称：合肥市重点工程建设管理局

地址：合肥市潜山路 550 号

联系人：曹工

联系方式： 0551-62622248

招标代理：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地 址:合肥市滨湖新区南京路 2588 号(徽州大道与南京路交口)六楼

项目负责人：高楚翘

联系方式：0551-66223267、66223831

2026 年 11 月 27 日